

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01145/22



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД «РАДУГА»»
(ООО «ЛЗ «РАДУГА»»).

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 630088, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ УЛИЦА, 49А.

ОГРН 1025401306952, ИНН 5403133517. Телефон: +7(383) 315-12-12, адрес электронной почты: info@kraski-raduga.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД «РАДУГА»»
(ООО «ЛЗ «РАДУГА»»).

Место нахождения: 630088, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, СИБИРЯКОВ-ГВАРДЕЙЦЕВ УЛИЦА, 49А.

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630088, РОССИЯ, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, ПРОЕЗД СЕВЕРНЫЙ, ДОМ 26.

ОГРН 1025401306952, ИНН 5403133517. Телефон: +7(383) 315-12-12, адрес электронной почты: info@kraski-raduga.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывает для стен и потолков на основе красок акриловых водоразбавляемых, марок: «Краска ВД-АК 1011», «Краска ВД-АК 1012», «Краска ВД-АК 1013», «Краска ВД-АК 1014», «Краска ВД-АК 1111», «Краска ВД-АК 1112», «Краска ВД-АК 1113», «Краска ВД-АК 1114», «Краска ВД-АК 2011», «Краска ВД-АК 2012», «Краска ВД-АК 2013», «Краска ВД-АК 2014», «Краска ВД-АК 2021», «Краска ВД-АК 2022», «Краска ВД-АК 2023», «Краска ВД-АК 2024», «Краска ВД-АК 2031», «Краска ВД-АК 2032», «Краска ВД-АК 2033», «Краска ВД-АК 2034», «Краска ВД-АК 2041», «Краска ВД-АК 2042», «Краска ВД-АК 2043», «Краска ВД-АК 2044», «Краска ВД-АК 2051», «Краска ВД-АК 2052», «Краска ВД-АК 2053», «Краска ВД-АК 2054», «Краска ВД-АК 1211», «Краска ВД-АК 1212», «Краска ВД-АК 1213», «Краска ВД-АК 1214», «Краска ВД-АК 1215», «Краска ВД-АК 1311», «Краска ВД-АК 1312», «Краска ВД-АК 1313», «Краска ВД-АК 1314», «Краска ВД-АК 1315», толщиной сухого слоя от 0,05 до 1,00 мм, с расходом на один слой от 0,10 до 0,35 кг/м², выпускаемые по ТУ 20.30.11-001-49075239-2022 «Краски акриловые водоразбавляемые. Технические условия».

код ОКПД 2 20.30.11

код ТН ВЭД ЕАЭС -

Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № ППБ-1256/09-2022 от 16.09.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 05-ОС/18-07/22 от 21.07.2022 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатели пожарной опасности определены в соответствии с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно Приложению 1 на 1 листе.

Условие хранения: краски хранят в плотно закрытой таре при температуре не ниже 0 °С и не выше +35 °С. При хранении краски должны быть защищены от прямого воздействия солнечных лучей и влаги. Гарантийный срок хранения красок, предназначенных для розничной торговли, 24 месяца со дня изготовления. Гарантийный срок хранения красок, предназначенных для промышленных целей, 6 месяцев со дня изготовления. Срок годности красок 24 месяца со дня изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 19.09.2022 по 18.09.2027



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3143213/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.B.01145/22

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
Покрытия для стен и потолков на основе красок акриловых водоразбавляемых, марок: «Краска ВД-АК 2011», «Краска ВД-АК 2012», «Краска ВД-АК 2013», «Краска ВД-АК 2014», «Краска ВД-АК 2021», «Краска ВД-АК 2022», «Краска ВД-АК 2023», «Краска ВД-АК 2024», «Краска ВД-АК 2031», «Краска ВД-АК 2032», «Краска ВД-АК 2033», «Краска ВД-АК 2034», «Краска ВД-АК 2041», «Краска ВД-АК 2042», «Краска ВД-АК 2043», «Краска ВД-АК 2044», «Краска ВД-АК 2051», «Краска ВД-АК 2052», «Краска ВД-АК 2053», «Краска ВД-АК 2054», «Краска ВД-АК 1211», «Краска ВД-АК 1212», «Краска ВД-АК 1213», «Краска ВД-АК 1214», «Краска ВД-АК 1215»:		
ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	п. 5.1 - Трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)
Покрытия для стен и потолков на основе красок акриловых водоразбавляемых, марок: «Краска ВД-АК 1011», «Краска ВД-АК 1012», «Краска ВД-АК 1013», «Краска ВД-АК 1014», «Краска ВД-АК 1111», «Краска ВД-АК 1112», «Краска ВД-АК 1113», «Краска ВД-АК 1114», «Краска ВД-АК 1311», «Краска ВД-АК 1312», «Краска ВД-АК 1313», «Краска ВД-АК 1314», «Краска ВД-АК 1315»:		
ГОСТ 30244-94 п.7, метод 2	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	п.5.3 - Слабогорючие (Г1)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	п. 5.1 - Умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.14.2 - С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	п. 2.16.2 - Умеренноопасные по токсичности продуктов горения (Т2)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Харгатаева Татьяна Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3143213/baseInfo>